



Legende Symbole	
	Fluchtweg
	Feuerlöscher Typ A, B 12kg
	RWA
	Netzwerk Anschlusspunkt
	Elektroanschlusskasten
	Es stehen folgende Energien zur Verfügung: separate Absicherung : 3x SD 230V ; 1x CEE 16A 1xCCE 32A ; 1x CEE 63A
	Lastpunkte
	LP X-xx
	Heizstrahler mit Strahlungsrichtung
	Zuwasser
	Abwasser
	Steuerung der Hallenheizung

ALLE MAßE SIND VOR ORT
VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN!

voestalpine
EINEN SCHRITT VORAUS.

**Grundriss
Eventhallen**

gez.:	24.05.2017	C.Schramm
erg.:		
N ↗	Format: A2	Maßstab: 1:333
	Gebäude Nr.: 6327	Dateiname: 6327_grundriss_eventhallen_20170524